

2. 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（規則第12条の7の3第1号ロ）

(1) 燃焼ガス温度

報告月		基準	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 測定位置			燃焼室出口											
2) 測定結果が得られた日	連続測定同時記録													
3) 測定結果	連続記録紙のとおり													
	通常(°C)		940.1	950.6	978.5									
	最高(°C)	>=800	950.0	1000.9	1002.1									
	最低(°C)		925.2	886	921.2									

(2) 集塵機流入ガス温度

報告月		基準	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 測定位置			集塵機入口											
2) 測定結果が得られた日	連続測定同時記録													
3) 測定結果	連続記録紙のとおり													
	通常(°C)		191.1	191.2	190.9									
	最高(°C)	<=200	191.2	193	191.4									
	最低(°C)		191.0	190	190.6									

(3) 排ガス中CO濃度

報告月		基準	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 測定位置			煙突排出口											
2) 測定結果が得られた日	連続測定同時記録													
3) 測定結果	連続記録紙のとおり													
	通常(ppm)		12.75	22.1	15.5									
	最高(ppm)	<=100	12.8	56.8	29.3									
	最低(ppm)		12.7	11.5	11.3									

3. ばいじん除去の実施状況と措置（規則第12条の7の3第1号ハ）

(1) ばいじん除去を行なった日

報告月		基準	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
冷却設備又は排ガス処理設備に堆積したばいじん除去を行なった日	冷却、排ガス処理設備			平成29年5月19日	平成29年06月29日										
				平成29年5月22日											
				平成29年5月30日											
除去したばいじんの量	排ガス処理設備(t/月)		0.1	0.6	0.1										
除去した燃え殻の量	(t/月)		0.595	9.8	14.29										

4. 排ガスの分析結果（規則第12条の7の3第1号ニ）

(1) ばい煙量又はばい煙濃度の測定結果

報告月		自主管理目標	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 採取位置														
2) 採取した年月日														
3) 測定結果が得られた日														
4) 測定結果	硫黄酸化物(ppm)													
	(K値)	1.0												
	ばいじん(g/Nm3)	0.1												
	塩化水素(mg/Nm3)	150												
	窒素酸化物(ppm)	200												

(2) 排出ガスのダイオキシン類測定結果

報告月		自主管理目標	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 採取位置			煙突排出口											
2) 採取した年月日														
3) 測定結果が得られた日														
4) 測定結果	(ng-TEQ/Nm3)	0.5												

(3) ばいじんの測定結果

報告月		自主管理目標	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 採取した年月日														
2) 測定結果が得られた日														
3) 測定結果	ばいじん類(ng-TEQ/g)	3												

(4) 燃え殻のダイオキシン類測定結果

報告月		自主管理目標	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
1) 採取した年月日														
2) 測定結果が得られた日														
3) 測定結果	ばいじん類(ng-TEQ/g)	3												

5. 環境監視計画に基づき実施したその他の項目

(1) 排水の測定結果

1) 試料名		自主管理目標	下水放流		雨水	
2) 採取した年月日			自主管理目標		自主管理目標	
3) 測定結果が得られた日						
4) 測定結果	水温	°C	—			
	pH	—	5.8~8.6			
	BOD	mg/l	400			
	SS	mg/l	400			
	n-ヘキサン抽出物	mg/l				

(2) 騒音の測定結果

1) 測定位置		自主管理基準	敷地境界1	敷地境界2	敷地境界3	敷地境界4
2) 測定した年月日						
3) 測定結果が得られた日						
4) 測定結果	朝	dB	65			
	昼	dB	70			
	夕	dB	65			
	夜	dB	60			

(3) 振動の測定結果

1) 測定位置		自主管理基準	敷地境界1	敷地境界2	敷地境界3	敷地境界4
2) 測定した年月日						
3) 測定結果が得られた日						
4) 測定結果	昼	dB	65			
	夜	dB	60			

(4) 悪臭の測定結果

1) 測定位置		単位	敷地境界（風上）	敷地境界（風下）	排出口	
2) 測定した年月日						
3) 測定結果が得られた日						
4) 測定結果	臭気指数	—				